

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307705615

发证日期: 2021 年 06 月 21 日

有效期至: 2024 年 02 月 13 日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47sLE; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性;I _{Δn} :30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC 型;I _{cs} =I _{cn} :6kA;I _{Δm} :630A;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),4P; DZ47sLEG; Ue:AC230V(1P+N,2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性;I _{Δn} :30mA/AC 型;I _{Δm} :630A;I _{cs} =I _{cn} :6kA;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心