强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980302000357

德力西集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西集团有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇站东路155号）
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	熔断器式开关
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：	德力西集团有限公司
生产企业地址：	乐清市柳市镇站东路155号

联系人： 熊妮

电话： 0577-62723888

电子邮箱： zlb@delixi.com

指定签字人：

自我声明时间： 2021-08-16

自我声明地点： 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：

德力西集团有限公司 DELIXI GROUP LIMITED COMPANY

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2021980302000357

产品系列、型号、规格：

HR3-100、HR3-200； Ue：AC400V/690V；Ui：800V；Uimp：12kV；Ith：100A、200A；Ie：100A、200A；额定限制短路电路：25kA；使用类别：AC-21B、AC-22B；极数：3P.型号解释详见附件

联系人： 熊妮

电话： 0577-62723888

电子邮箱： zlb@delixi.com

指定签字人：

自我声明时间： 2021-08-16

自我声明地点： 乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2021980302000357

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

HR 3 - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 熔断器式开关
(2) 设计代号
(3) 额定电流
(4) 极数
(5) 操作方式及检修方向：
"1"表示正面侧方杠杆传动机构式，前检修；
"2"表示正面中央杠杆传动机构式，后检修；
"3"表示侧方操作手柄式，前检修；
"4"表示无面板正面侧方杠杆传动机构式，前检修；
(6) 有"BX"表示旋转式操作型，无"BX"表示杠杆式操作型（仅对正面中央式）

联系人：熊妮
电话：0577-62723888
电子邮箱：zlb@delixi.com

指定签字人：

自我声明时间：2021-08-16
自我声明地点：乐清市柳市镇站东路155号

生产者签章：

DELIXI GROUP LIMITED COMPANY 德力西集團有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。