产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311680

发证日期：2021 年 09 月 01 日

有效期至：2031 年 06 月 25 日

委托人名称及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称及生产地址	朗明电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 CDQ1F-1250/□□□□；Ui:800V；Uimp：8kV；Ith：1250A；Ue：AC400V；Ie：800A、1000A、1250A；使用类别：AC-33iB；Iq：120kA；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE； 极数：3P、4P；控制回路：Ui: 250V；Uimp：2.5kV；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 签发

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311680　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号的解释：

CD　Q　1F - 1250 /　□　□　□　□

(1)　(2)　(3)　(4)　(5)　(6)　(7)　(8)

(1) 企业代号;

(2) 自动转换开关电器;

(3) 设计序号;

(4) 壳架等级额定电流(A)： 1250

(5) 极数：3P、4P

(6) 额定电流(A)：800、1000、1250

(7) 开关型式：II 型（两段式）、III 型（三段式）

(8) 开关控制显示类型：A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示) 、C 型(LCD 液晶屏显示)

中国质量认证中心