

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107311679

发证日期: 2021年09月01日

有效期至: 2031年06月25日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 朗明电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
CDQ1F-1600/□□□□;Ui:800V;Uimp:8kV;Ith:1600A;Ue:AC400V;Ie:800A、1000A、1250A、1600A;使用类别:AC-33iB;Iq:120kA;电器级别:PC级;转换方式:ATSE;极数:3P、4P;控制回路:Ui:250V;Uimp:2.5kV;型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107311679

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

CD Q 1F-1600 / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业代号；

(2) 自动转换开关电器；

(3) 设计序号；

(4) 壳架等级额定电流(A)： 1600

(5) 极数： 3P、4P

(6) 额定电流(A)： 800、1000、1250、1600

(7) 开关型式： III 型（三段式）

(8) 开关控制显示类型： A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示)、C 型(LCD 液晶屏显示)



中国质量认证中心