

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311677

发证日期：2021年09月01日

有效期至：2031年06月24日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	朗明电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 CDQ1FH-125/□□□□，类别：AC-33A；CDQ1F-125/□□□□，类别：AC-33B；Ui:800V；Uimp：8kV；Ith：125A；Ue：AC230V(2P)，AC400V(3P，4P)；Ie：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；Iq：100kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：2P、3P、4P；控制回路：Ui:250V；Uimp：2.5kV；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311677

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

CD Q 1F □ - 125 / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业代号；

(2) 自动转换开关电器；

(3) 设计序号；

(4) H:AC-33A; 缺省：AC-33B

(5) 壳架等级额定电流(A)： 125

(6) 极数： 2P、3P、4P

(7) 额定电流(A)： 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125

(8) 开关型式：II 型（两段式）、III 型（三段式）

(9) 开关控制显示类型：A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示)、C 型(LCD 液晶显示)



中国质量认证中心