

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107287911

发证日期: 2021 年 08 月 20 日

有效期至: 2031 年 08 月 20 日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDB9ZB-63, CDB9ZB-63H; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; CDB9ZB-63: Ics: 10kA; Icu: 10kA; CDB9ZB-63H: Ics: 20kA; Icu: 20kA; 接线方式: 2P 外形; 具体接线方式见附件; 产品适用于隔离

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 03 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC21107287911

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

直流接线示意图:



中国质量认证中心