

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010304207652

发证日期：2021年10月25日

有效期至：2031年10月25日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CDC3D-120, CDC3D-160, CDC3D-185, CDC3D-225, CJX2H-120, CJX2H-160, CJX2H-185, CJX2H-225; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304207652

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDC3D-120, CDC3D-160, CDC3D-185, CDC3D-225, CJX2H-120, CJX2H-160, CJX2H-185, CJX2H-225
Uimp: 8kV Ui: 1000V;

Us: AC 50Hz: 110V、127V、220V、380V; AC/DC 50/60Hz: 48V~130V、100V~250V、250V~500V

AC-1: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V Ie=Ith: 200A/200A/275A/275A;

极数: 3P;

AC-3、AC-4:

CDC3D-120, CJX2H-120

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 120A/120A/86A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 54A/54A/48A

CDC3D-160, CJX2H-160

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 160A/160A/107A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 68A/68A/57A

CDC3D-185, CJX2H-185

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 185A/185A/107A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 81A/81A/65A

CDC3D-225, CJX2H-225

AC-3: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 225A/225A/118A

AC-4: Ue: AC220V/230V、380V/400V、660V/690V Ie: 96A/96A/85A

配用的辅助电路: FC4-11 (CQC 证书编号: CQC2019010304179271); Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/3.13A, AC380V/1.89A, AC690V/1.04A; DC-13: Ue/Ie:

DC125V/0.55A, DC220V/0.31A



中国质量认证中心