

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307941327

发证日期：2021年08月23日

有效期至：2030年12月23日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式直流断路器
CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N、CDM6ZB-125H、CDM6ZB-125R ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307941327

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N、CDM6ZB-125H、CDM6ZB-125R;
U_i: 1000V; U_{imp}: 8kV;
CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N:
U_e: DC250V(3P 外形(见图 1)), DC500V(3P 外形(见图 2)), DC750V、DC1000V(4P 外形);
I_n: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
CDM6ZB-125H、CDM6ZB-125R:
U_e: DC125V、DC250V(3P 外形(见图 4));
I_n: 63A, 80A, 100A, 125A;
S 型: I_{cu}=I_{cs}: 15kA(DC250V/3P 外形(见图 1));
S 型: I_{cu}=I_{cs}: 10kA(DC500V/3P 外形(见图 2), DC750V、DC1000V/4P 外形);
F 型: I_{cu}=I_{cs}: 25kA(DC250V/3P 外形(见图 1), DC500V/3P 外形(见图 2));
N 型: I_{cu}=I_{cs}: 35kA(DC250V/3P 外形(见图 1), DC500V/3P 外形(见图 2));
H 型: I_{cu}=I_{cs}: 50kA(DC125V/3P 外形(见图 4), DC250V/3P 外形(见图 4));
R 型: I_{cu}=I_{cs}: 65kA(DC125V/3P 外形(见图 4), DC250V/3P 外形(见图 4));
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A 类; I_{cw}: 2.5kA/0.1s(仅 CDM6ZB);
接线方式: 见本报告第 6 页接线图 1、2、3、4; 产品适用于隔离;
配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; I_{th}: 3A;
AC-15: U_e/ I_e: AC400V/1.5A ; DC-13: U_e/ I_e: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 U_s: AC400V、AC230V/DC220V、AC/DC110V、DC24V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307941327

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：




图 1 (3P 外形)




图 2 (3P 外形)




图 3 (4P 外形)




图 4 (3P 外形)

- 1、本申请单元产品 CDM6ZB 为热磁式产品增加短延时脱扣器，达到具有额定短时耐受电流 I_{cw} 的能力。
- 2、**临界直流负载电流试验详见 CE 报告 02401-2011907044。**



中国质量认证中心