

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107287567

发证日期: 2021年08月23日

有效期至: 2031年03月01日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式直流断路器
CDM6Z-800H、CDM6Z-800R; CDM6ZB-800H、CDM6ZB-800R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年03月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107287567

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM6Z-800H、CDM6Z-800R、CDM6ZB-800H、CDM6ZB-800R;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 630A, 700A, 800A;

Ue: DC250V (CDM6Z), DC125V、DC250V(CDM6ZB);

Ics: 50kA (H 型), 65kA (R 型);

Icu: 50kA (H 型), 65kA (R 型);

过电流脱扣器类型: 热磁式;

选择性类别: A 类 (CDM6Z), B 类 (CDM6ZB); Icw: 10kA/0.1s (仅 CDM6ZB);

接线方式: 见本报告第 5 页接线图; 产品适用于隔离;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC

Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A;

AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A ; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 Us: AC400V、AC230V、DC220V、DC110V、DC24V;



中国质量认证中心