161100110161

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：V2021CQC107502-814429

产品名称：塑料外壳式直流断路器

型　　号：CDM6Z-125S，CDM6Z-125F
CDM6Z-125N，CDM6ZB-125H
CDM6ZB-125R

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司
（浙江方圆电气设备检测有限公司）

申请编号：V2021CQC107502-814429 样品名称：塑料外壳式直流断路器 型　　号：CDM6Z-125S，CDM6Z-125F CDM6Z-125N，CDM6ZB-125H CDM6ZB-125R 数　　量：6 台 商　　标：/ 样品来源：生产企业送样 收样日期：2021-08-05 完成日期：2021-08-09	委　托　人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生　产　者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产企 业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N、CDM6ZB-125H、CDM6ZB-125R;
Ui：1000V;　Uimp：8kV;
CDM6Z-125S、CDM6Z-125F、CDM6Z-125N:
Ue：DC250V(3P 外形(见图 1))，DC500V(3P 外形(见图 2))，DC750V、DC1000V(4P 外形);
In：16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A;
CDM6ZB-125H、CDM6ZB-125R:
Ue：DC125V、DC250V(3P 外形(见图 4));
In：63A，80A，100A，125A;
S 型：Icu=Ics：15kA(DC250V/3P 外形(见图 1));
S 型：Icu=Ics：10kA (DC500V/3P 外形(见图 2)，DC750V、DC1000V/4P 外形);
F 型：Icu=Ics：25kA (DC250V/3P 外形(见图 1)，DC500V/3P 外形(见图 2));
N 型：Icu=Ics：35kA (DC250V/3P 外形(见图 1)，DC500V/3P 外形(见图 2));
H 型：Icu=Ics：50kA (DC125V/3P 外形(见图 4)，DC250V/3P 外形(见图 4));
R 型：Icu=Ics：65kA (DC125V/3P 外形(见图 4)，DC250V/3P 外形(见图 4));
过电流脱扣器类型：热磁式;
选择性类别：A 类；Icw：2.5kA/0.1s（仅 CDM6ZB）;
接线方式：见本报告第 6 页接线图 1、2、3、4；产品适用于隔离;
配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：3A;
AC-15：Ue/ Ie：AC400V/1.5A ；DC-13：Ue/ Ie：DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 Us：AC400V、AC230V/DC220V、AC/DC110V、DC24V;

主检：赵　亮	签名：赵亮	日期：2021-08-10	（检测机构名称、盖章） 2021 年 08 月 10 日
审核：陆林林	签名：陆林林	日期：2021-08-10	
签发：姚　波	签名：姚波	日期：2021-08-10	

备注：该申请为变更申请，具体变更情况及原 CQC 认证情况详见附页: