



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-814432

产品名称: 塑料外壳式直流断路器

型 号: CDM6Z-630S, CDM6Z-630F

CDM6Z-630N, CDM6Z-630H



CDM6Z-630R, CDM6ZB-630H

CDM6ZB-630R

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-814432 样品名称: 塑料外壳式直流断路器 型号: CDM6Z-630S, CDM6Z-630F CDM6Z-630N, CDM6Z-630H CDM6Z-630R, CDM6ZB-630H CDM6ZB-630R 数量: 4 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-08-05 完成日期: 2021-08-09	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
CDM6Z-630S、CDM6Z-630F、CDM6Z-630N、CDM6Z-630H、CDM6Z-630R、CDM6ZB-630H、CDM6ZB-630R; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; CDM6Z-630S、CDM6Z-630F、CDM6Z-630N、CDM6Z-630H、CDM6Z-630R: In: 400A, 500A, 630A; Ue: DC250V、DC500V(3P 外形(见图1)), DC500V(3P 外形(见图2)), DC750V、DC1000V(4P 外形); S 型: Icu=Ics: 20 kA (DC250V/3P 外形(见图1)); S 型: Icu=Ics: 10kA (DC500V/3P 外形(见图1), DC750V、DC1000V/4P 外形); F 型: Icu=Ics: 25kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2)); F 型: Icu=Ics: 20kA (DC750V、DC1000V/4P 外形); N 型: Icu=Ics: 35kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2)); H 型: Icu=Ics: 50kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2)); R 型: Icu=Ics: 65kA (DC250V/3P 外形(见图1), DC500V/3P 外形(见图2)); CDM6ZB-630H、CDM6ZB-630R: Ue: DC125V、DC250V(3P 外形(见图4)); H 型: Icu=Ics: 50kA (DC125V/3P 外形(见图4), DC250V/3P 外形(见图4)); R 型: Icu=Ics: 65kA (DC125V/3P 外形(见图4), DC250V/3P 外形(见图4)); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类(CDM6Z), B 类(CDM6ZB); Icw: 8kA/0.1s (仅 CDM6ZB); 接线方式: 见本报告第 6 页接线图 1、2、3、4; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Us: AC400V、AC230V/DC220V、AC/DC110V、DC24V;	
主检: 赵 亮 签名:  日期: 2021-08-10	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 08 月 10 日 检测专用章 (2)
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-08-10	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-08-10	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附件。	