



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-814433

产品名称: 塑料外壳式直流断路器




型 号: CDM6Z-800H, CDM6Z-800R

CDM6ZB-800H, CDM6ZB-800R

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-814433 样品名称: 塑料外壳式直流断路器 型号: CDM6Z-800H, CDM6Z-800R CDM6ZB-800H, CDM6ZB-800R 数量: 7 台 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-08-05 完成日期: 2021-08-09	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
CDM6Z-800H、CDM6Z-800R、CDM6ZB-800H、CDM6ZB-800R; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 630A, 700A, 800A; Ue: DC250V(CDM6Z), DC125V、DC250V(CDM6ZB); Ics: 50kA(H型), 65kA(R型); Icu: 50kA(H型), 65kA(R型); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类(CDM6Z), B类(CDM6ZB); Icw: 10kA/0.1s(仅 CDM6ZB); 接线方式: 见本报告第 5 页接线图; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Us: AC400V、AC230V、DC220V、DC110V、DC24V;	
主检: 赵 亮 签名:  日期: 2021-08-10	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-08-10	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-08-10	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页	