

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307262961

发证日期: 2021年11月02日

有效期至: 2024年09月19日

委托企业名称 德力西电气有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司  
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
CDW3-1600H, CDW3-1600H/4, CDW3-1600H1, CDW3-1600H1/4;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307262961

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3-1600H, CDW3-1600H/4, CDW3-1600H1, CDW3-1600H1/4

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480/500/525/550V, AC660/690V;

In: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 55kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 42kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Icu: 66kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 42kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Icw: H: 42kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V),

36kA/1s(AC440/480/500/525/550V,

AC660/690V), H1: 50kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 42kA/1s

(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz



中国质量认证中心