

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307757404

发证日期: 2021年09月01日

有效期至: 2024年11月14日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW3-1600N, CDW3-1600N/4; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: GQC2015010307757404

纸 号:

CDW3-1600N, CDW3-1600N/4;

U_{imp} : 12kV;

U_i : 1000V;

U_e : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V/500V/525V/550V,
AC660V/690V;

I_n : 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

$I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
36kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cw} : 42kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
36kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

配用的辅助触头 (4NO4NC):

I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : 380V/1A;

AC-12: U_e/I_e : 250V/6A;

DC-12: U_e/I_e : 250V/0.3A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心