

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307756828

发证日期: 2021年08月18日

有效期至: 2031年07月30日

委托企业名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 CDW3-2000N,CDW3-2000N/4;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307756828

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW3-2000N, CDW3-2000N/4;

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480/500/525/550V,
AC660/690V;

In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 80kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V),
50kA(AC440/480/500/525/550V,
AC660/690V);

Icu: 80kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V),
50kA(AC440/480/500/525/550V,
AC660/690V);

Icw: 50kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V),
50kA/1s(AC440/480/500/525/550V,
AC660/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307756828

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15: U_e/I_e : AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;
DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: U_s : AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: U_s : DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V
50/60Hz



中国质量认证中心