

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304022822

发证日期：2021年09月24日

有效期至：2031年09月24日

委托人名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-315,CJ40-400,CJ40-500;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022822

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ40-315,CJ40-400,CJ40-500

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:500A;

CJ40-315:

Ue/Ie: AC-1:AC220V/AC380V/AC660V/500A;

AC-2/AC-3:AC220V/AC380V/AC660V/315A;

AC-4:AC220V/315A,AC380V/AC660V/250A;

CJ40-400:

Ue/Ie: AC-1:AC220V/AC380V/AC660V/500A;

AC-2/AC-3:AC220V/AC380V/400A,AC660V/315A;

AC-4:AC220V/400A,AC380V/AC660V/315A;

CJ40-500:

Ue/Ie: AC-1:AC220V/AC380V/AC660V/500A;

AC-2/AC-3:AC220V/AC380V/500A,AC660V/315A;

AC-4:AC220V/500A,AC380V/400A,AC660V/315A;

Us:AC36V,110V,127V,220V,380V,50Hz;

极数:3P;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304022822

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

配用的辅助触头：

4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC;

Ith:16A;

AC-15:Ue/Ie:AC36V/14A,AC127V/4A,AC220V/2.3A,AC380V/1.3A;

DC-13:Ue/Ie:DC48V/1.3A,DC110V/0.6A,DC220V/0.27A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC2002010304022822

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心