

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304022071

发证日期：2021年09月24日

有效期至：2031年09月24日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJ40-630,CJ40-800,CJ40-1000,CJ20-800,CJ20-1000;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304022071

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ40-630,CJ40-800,CJ40-1000,CJ20-800,CJ20-1000

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

CJ40-630:

Ith: 800A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/800A;

AC-2/AC-3: Ue/Ie: AC220V/AC380V/630A, AC660V/500A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/630A, AC380V/AC660V/500A;

CJ40-800, CJ20-800:

Ith: 800A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/800A;

AC-2/AC-3: Ue/Ie: AC220V/AC380V/800A, AC660V/500A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/800A, AC380V/630A, AC660V/500A;

CJ40-1000, CJ20-1000:

Ith: 1000A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/1000A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/AC380V/1000A, AC660V/500A;

Us: AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, 50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头:

4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC;

Ith: 16A;

AC-15: Ue/Ie: AC36V/14A, AC127V/4A, AC220V/2.3A, AC380V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC48V/1.3A, DC110V/0.6A, DC220V/0.27A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC2002010304022071

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心