

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010304238378

发证日期：2021年11月08日

有效期至：2031年11月08日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2sF-1854、CJX2sF-2254 ;Ui :1000V ;Uimp :8kV ;Ue :AC(380V/400V)/(660V/690V) ; Ith : 275A ;Ie : 185A/118A(CJX2sF-1854)、225A/137A(CJX2sF-2254) ; Us : AC110V、AC127V、AC220-230V、AC380-400V ; 50Hz-60Hz ; 使用类别 : AC-3 ; 极数 : 4P ; 配用的辅助触头 : Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : 380V/0.95A ; DC-13 : Ue/Ie : 220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心