

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010309029010

发证日期：2021年11月08日

有效期至：2031年11月08日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 JRS2-12.5/Z Ue : AC660V ; 电流整定范围 : 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.32~0.5A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~14.5A ; JRS2-25/Z Ue : AC660V ; 电流整定范围 : 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.32~0.5A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~16A、12.5~20A、16~25A ; Ith : 5A ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; 脱扣级别 : 10A 级 ; 极数 : 3P ; 辅助触头 : AC-15 Ue : AC380V Ie : 0.26A ; AC220V Ie : 0.45A ; DC-13 Ue : DC220V ; Ie : 0.14A ; Ue : DC110V ; Ie : 0.27A ; Ith : 5A ; Ui : AC380V ; Uimp : 6kV
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心