



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-878843
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器(MCCB)

型 号: CDM3v-1600F CDM3v-1600N
CDM3S-1600F CDM3S-1600N

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司






<p>产品名称: 塑料外壳式断路器(MCCB) 型号: CDM3v-1600F、CDM3v-1600N、CDM3S-1600F、CDM3S-1600N 商 标: / 样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-10-14 完成日期: 2021-10-18</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 浙江英拓克电气有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇前西漳村(浙江天奥气动液压制造有限公司内)</p>
---	--

试验结论: 原获证(CQC21107294738)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC21107294738)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM3v-1600F、CDM3v-1600N、CDM3S-1600F、CDM3S-1600N; Ui: AC1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/415V、AC500V、AC690V; In: 800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; AC400V/415V: F 型: Ics: 36kA、Icu: 50kA; N 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; AC500V: F 型: Ics: 20kA、Icu: 30kA; N 型: Ics: 20kA、Icu: 30kA; AC690V: F 型: Ics: 20kA、Icu: 30kA; N 型: Ics: 20kA、Icu: 30kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助报警触头: 使用类别: AC-15; Ue: AC400V; Ie: 1.5A; DC-13; Ue: DC220V; Ie: 0.15 A; Ui: 400V; Ith: 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; 50/60Hz

主检: 龙 奎 签名:  日期: 2021-10-19
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-10-20
 签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-10-21



备注:	变更信息	变更前	变更后
	[18]型号增加	CDM3v-1600F、CDM3v-1600N	CDM3v-1600F、CDM3v-1600N、CDM3S-1600F、CDM3S-1600N
	原 3C 证书编号	CQC21107294738 (母证书)、CQC21107299853 (ODM 证书)	
	已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有 限公司	C-06801- 1C205442(母报告) C-06801- 1C214106(ODM 报告)
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			