



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA S L0483

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: V2021CQC107502-873192  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM3v-100C、CDM3S-100C

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM3v-100C、 CDM3S-100C</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-10-14</p> <p>完成日期: 2021-10-19</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CDM3v-100C、CDM3S-100C Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 单磁式、热磁式; 选择性类别: A类; Icu: 25kA、Ics: 15kA; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125(小); Us: DC24V、DC/AC 110V、DC220V/AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: 型号: MN-63/100/125(小); Us: AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2021-10-20</p>	
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2021-10-21</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2021-10-22</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p> <p>CDM3S-100C(4P, 100A): K-1</p>	