



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-873210
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM3v-250S、F、N; CDM3S-250S、F、N

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: CDM3v-250S、F、N; CDM3S-250S、F、N</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-10-13</p> <p>完成日期: 2021-10-13</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM3v-250S、F、N; CDM3S-250S、F、N; Ui:800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V(S、F、N型)、AC500V(S、F、N型)、AC690V(S、F、N型); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 选择性类别: A类; S型: AC400V/415V: Icu: 35kA、Ics: 21kA; AC500V: Icu: 8kA、Ics: 4kA; AC690V: Icu: 8kA、Ics: 4kA; F型: AC400V/415V: Icu:50kA、Ics: 30kA; AC500V: Icu:8kA、Ics:8kA; AC690V: Icu: 8kA、Ics:8kA; N型: AC400V/415V: Icu:70kA、Ics:50kA; AC500V: Icu: 8kA、Ics: 8kA; AC690V:Icu: 8kA、Ics: 8kA; 极数: 3P、4P(A:3个保护极,N极不可开闭; B:3个保护极,N极可开闭); 派生功能:过载报警不脱扣(F、N型); 配用的辅助触头: 1NO1NC,2NO2NC;Ith:3A;AC-15:Ue:AC400V/Ie:1.5A; DC-13:Ue:DC220V/Ie: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-160/250; Us:DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V;欠压脱扣器: 型号: MN-160/250; Us:AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz</p>	
<p>主检: 龙奎 签名:  日期: 2021-10-15</p>	
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-10-16</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2021-10-17</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 CDM3S-250N 250A 4P: K-1;</p>	