



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: V2021CQC107502-873208
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM3v-630bF、CDM3v-630bN、
CDM3S-630bF、CDM3S-630bN

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: CDM3v-630bF、CDM3v-630bN、CDM3S-630bF、CDM3S-630bN</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-10-13</p> <p>完成日期: 2021-10-13</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM3v-630bF、CDM3v-630bN、CDM3S-630bF、CDM3S-630bN; Ui: 800V、Ue: AC400V/415V、AC500V、AC690V; Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A; F型: Icu: 50kA、Ics: 30kA (AC400V/415V); Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC500V); Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC690V); N型: Icu: 70kA、Ics: 50kA (AC400V/415V); Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC500V); Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC690V); 过电流脱扣器类型:热磁式、单磁式、派生功能: 过载报警不脱扣; 选择性类别:A类;极数:3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:3个保护极,带不可开断中心线,不适用于隔离用、B:3个保护极,N极可开断,适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC,2NO2NC; Ith: 3A; AC-15:Ue:AC400V/ Ie:1.5A; DC-13:Ue:DC220V/ Ie:0.15A;符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-400/630; Us: DC24V、DC/AC 110V、DC220V/AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: 型号: MN-400/630/800; Us: AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz</p>	
<p>主检: 龙奎 签名:  日期: 2021-10-15</p>	
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-10-16</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2021-10-17</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 CDM3S-630bN 630A 4P: K-1;</p>	