

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012268666

发证日期: 2021 年 10 月 28 日

有效期至: 2025 年 10 月 09 日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDM3v-800F、CDM3v-800N、CDM3S-800F、CDM3S-800N; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012268666

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-800F、CDM3v-800N、CDM3S-800F、CDM3S-800N

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ue: AC400V/415V、AC500V、AC690V;

In: 630A、700A、800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

Ics: F 型: 30kA(AC400/415V); N 型: 50kA(AC400/415V); F 型、N 型: 10kA(AC500V、AC 690V); Icu : F 型: 50kA(AC400/415V); N 型: 70kA(AC400/415V); F 型、N 型: 10kA(AC500V、AC 690V);

选择性类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-800; Us:DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V;欠压脱扣器:型号:MN-400/630/800;Us:AC230V、AC400V;
频率适用于: 50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012268666

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v - 800 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S
(2) 壳架电流
(3) 分断能力级别: F; N
(4) 极数: 3-3P; 4-4P
(5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁式脱扣
(6) 产品附件: 见表 1
(7) 保护类型: 无代号-配电 10In 保护; 8-配电 8In 保护
(8) N 极形式: A-4PA(3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB(3 个保护极, N 极可开闭)
(9) 额定电流: CDM3v 系列产品: 630A,700A,800A; CDM3S 系列产品: 无

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+双辅助	80
欠压+报警	38	欠压+双辅助	90
分励+辅助	40		



中国质量认证中心