

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21012283738

发证日期：2021年10月28日

有效期至：2026年01月21日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
CDM3vL-400F, CDM3vL-400N, CDM3LS-400F, CDM3LS-400N; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年01月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21012283738

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vL-400F, CDM3vL-400N, CDM3LS-400F, CDM3LS-400N;

Ue: AC400V/AC415V;

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 单磁式;

F 型: Ics: 30kA, Icu: 50kA; N 型: Ics: 50kA, Icu: 70kA;

I Δ n: 100mA、150mA、300mA、500mA、1000mA(单档固定)及 100mA-300mA-500mA、300mA/500mA/1000mA (三档可调);

漏电脱扣器类型: 电子式;

I Δ m: 25%Icu;

选择性类别: A;

3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, N 极不可开闭, 不适用隔离用;

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

报警触头、辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-400/630; Us: DC24V、DC/AC 110V、DC220V/AC230V、AC400V; 漏电报警模块: 型号: RA; 1NO1NC; Ith: 8A; AC-14: 250V/0.5A; DC-13: 30V/5A; 欠压脱扣器: 型号: MN-400/630/800; Us:

AC230V~AC240V、AC400V~AC415V;

频率适用于: 50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21012283738

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3vL - 400 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 产品系列号: CDM3vL、CDM3LS
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: F、N
- (4) 极数: 3-3P, 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (6) 产品附件: 见表1
- (7) 保护类型: 无代号-10In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (8) N极形式: A-4PA(3个保护极, N极不可开闭); B-4PB(3个保护极, N极可开闭)
- (9) 派生功能: 无代号-无派生功能; I-漏电报警脱扣; U-漏电报警不脱扣
- (10) 剩余电流: $I_{\Delta n}$: CDM3vL 系列产品: B: 100mA-300mA-500mA; C: 300mA-500mA-1000mA; E: 100mA; F: 300mA; G: 500mA; H: 1000mA; J: 150mA; CDM3LS 系列产品: 无
- (11) 极限不驱动时间 Δt : CDM3vL 系列产品: 0: 非延时型; 1: 0.1s-0.2s-0.3s; 2: 0.4s-0.5s-1s; 3: 0.1s; 4: 0.2s; 5: 0.3s; 6: 0.4s; 7: 0.5s; 8: 1s; CDM3LS 系列产品: 无
额定电流: CDM3vL 系列产品: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;
CDM3LS 系列产品: 无

表1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助	40
报警	08	辅助+辅助	60
分励	10	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	分励+双辅助	80
欠压	30	欠压+双辅助	90



中国质量认证中心