

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107317360

发证日期: 2021年10月21日

有效期至: 2025年09月17日

委托人名称 及注册地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47sLES、DZ47sLESG; 具体参数见附件
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107317360

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47sLES、DZ47sLESG;

DZ47sLES:

Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P);
In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B、C、D型;

I Δ n:10mA(仅 1P+N、2P), 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA, 一般型, 额定剩余动作类型:AC型、A型, 电子式; I Δ m:630A; Ics:6kA; Icn:6kA; 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P(1个保护极, N极可开闭), 3P, 3P+N(3个保护极, N极常通), 4P; 1P+N, 3P+N不适用于隔离; 2P, 3P, 4P适用于隔离用; 适用频率:50/60Hz;

DZ47sLESG:

Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V(1P+N、2P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B、C、D型; I Δ n:30mA; 一般型, 额定剩余动作类型:AC型, 电子式; I Δ m:630A; Ics:6kA; Icn:6kA; 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P(1个保护极, N极可开闭); 1P+N不适用于隔离; 2P适用于隔离用; 适用频率:50/60Hz



中国质量认证中心