

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307128389

发证日期: 2021年11月17日

有效期至: 2025年07月08日

委托企业名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	电动机断路器 CDV2s-32; 详情见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010307128389

第 1 页 共 1 页

纸 号:

CDV2s-32

U_i : 690V; U_e : 230V/240V, 400V/415V, 690V;

I_n : 0. 1A~0. 16A, 0. 16A~0. 25A, 0. 25A~0. 4A, 0. 4A~0. 63A, 0. 63A~1A, 1A~1. 6A, 1. 6A~2. 5A, 2. 5A~4A, 4A~6. 3A, 6A~10A, 9A~14A, 13A~18A, 17A~23A, 20A~25A, 24A~32 A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

使用类别:A 类;3P;脱扣级别:10A;

额定短路能力:

0. 1~0. 16A, 0. 16~0. 25A, 0. 25~0. 4A, 0. 4~0. 63A, 0. 63~1A, 1~1. 6A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V, 400V/415V, 690V);

1. 6~2. 5A, 2. 5~4A, 4~6. 3A, 6~10A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V, 400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V); I_{cs} : 2. 25kA (690V) 9~14A, 13~18A: $I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (230V/240V);

I_{cu} : 15kA (400V/415V), I_{cs} : 7. 5kA (400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2. 25kA (690V);

17~23A, 20~25A: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (230V/240V); I_{cu} : 15kA (400V/415V), I_{cs} : 6kA (400V/415V);

I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2. 25kA (690V);

24~32A: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (230V/240V); I_{cu} : 10kA (400V/415V), I_{cs} : 5kA (400V/415V); I_{cu} : 3kA (690V), I_{cs} : 2. 25kA (690V)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心