

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010307589800

发证日期：2022年01月26日

有效期至：2032年01月26日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 CDB9LE ; U _e : AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P) ; U _{imp} : 4kV ; U _i : 500V ; I _n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A ; I _{Δn} : 30mA、100mA、300mA ; 额定剩余动作类型 : AC型, 电子式 ; I _{Δn} 动作时间 ≤ 0.1s ; 瞬时脱扣器类型 : C、D型 ; I _{cs} = I _{cn} : 6000A ; I _{Δm} : 630A ; 极数 : 1P+N(带一个保护极, N极不可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、4P ; (注 : 1P+N、3P+N : N极不可开闭, 不适用于隔离) .
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心