

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010307589801

发证日期: 2022年01月26日

有效期至: 2032年01月26日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 CDB9LE; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Uimp: 4kV; Ui: 500V; In: 40A、50A、63A; I ^Δ n: 30mA、100mA、300mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; I ^Δ n 动作时间≤0.1s; 瞬时脱扣器类型: C、D型; Ics=Icn=6000A; I ^Δ m: 630A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极常通)、4P; (注: 1P+N、3P+N: N极常通, 不适用于隔离)。
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心