

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304442623

发证日期: 2022年03月07日

有效期至: 2032年03月06日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CDC9i-18,CDC9i-18N;Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:32A;CDC9i-18:AC-3:Ue/Ie:220V/18A,380V/400V/18A,660V/690V/12A; AC-4: Ue/Ie:380V/400V/7.7A,660V/690V/3.8A;CDC9i-18N:AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/7.7A,660V/690V/3.8A; Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V ,440V(包括 50Hz 和 50/60Hz); IP20;3P;配用的辅助触头:1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心