

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304445783

发证日期: 2022年03月07日

有效期至: 2032年03月06日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CDC9i-25,CDC9i-25N,CDC9i-32,CDC9i-32N;Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:60A(CDC9i-25,CD C9i-25N),80A(CDC9i-32,CDC9i-32N); CDC9i-25:AC-3: Ue/Ie:220V/25A,380V/400V/25A,660V/690V/18A;AC-4: Ue/Ie:380V/400V/8.5A,660V/690V/4.4A; CDC9i-25N:AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/8.5A,660V/690V/4.4A;CDC9i-32:AC-3: Ue/Ie:220V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A; AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;CDC9i-32N:AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V,440V(包括50Hz和 50/60Hz);IP20;3P; 配用的辅助触头:1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心