强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304000962

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	交流接触器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：	德力西电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：	郭建权	自我声明时间：	2022-03-08
电话：	400-826-8008	自我声明地点：	温州
电子邮箱：	ccc@delixi-electric.com		
指定签字人：		生产者签章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304000962

产品系列、型号、规格：

CDC9i-40,CDC9i-40N,CDC9i-50,CDC9i-50N,CDC9i-65,CDC9i-65N;Uimp:6kV;Ui:690V;Ith:60A(CDC9i-40,CDC9i-40N),80A(CDC9i-50,CDC9i-50N,CDC9i-65,CDC9i-65N);CDC9i-40:AC-3: Ue/Ie:220V/40A,380V/400V/40A,660V/690V/34A;AC-4: Ue/Ie:380V/400V/18.5A,660V/690V/9A;CDC9i-40N:AC-4: Ue/Ie:380V/400V/18.5A,660V/690V/9A;CDC9i-50:AC-3: Ue/Ie:220V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/39A;AC-4: Ue/Ie:380V/400V/24A,660V/690V/12A;CDC9i-50N:AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/24A,660V/690V/12A;CDC9i-65:AC-3: Ue/Ie:220V/65A,380V/400V/65A,660V/690V/42A;AC-4: Ue/Ie:380V/400V/28A,660V/690V/14A;CDC9i-65N:AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/28A,660V/690V/14A; Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V ,440V(包括50Hz和50/60Hz); IP20;3P;配用的辅助触头:1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-03-08

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。