强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304002142

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	交流接触器
产品系列、型号、规格：	CDC9i-115, CDC9i-150, CDC9i-115N, CDC9i-150N；详见附件
依据的标准：	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：	德力西电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人： 郭建权

电话： 400-826-8008

电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2022-03-17

自我声明地点： 温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304002142

产品系列、型号、规格(附件)：

CDC9i-115,CDC9i-115N,CDC9i-150,CDC9i-150N
Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:200A;
CDC9i-115,CDC9i-115N:
Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie: 115A/115A/86A;
CDC9i-150,CDC9i-150N:
Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;Ie: 150A/150A/108A;
Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50Hz;
AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;
DC24V,48V,110V,220V; AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;
使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;
配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可按说 FD6 两组或四组辅助触头组
(CQC20080103052851 24)
Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;
AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-17
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。