

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304689956

发证日期: 2022年03月16日

有效期至: 2032年03月14日

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 委托人名称 及注册地址 | 德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 |
| 制造商名称 及注册地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 交流接触器 CDC9i-500,CDC9i-500N;详见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304689956

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDC9i-500, CDC9i-500N,

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ith:630A;

Ue/Ie: AC220/230V/500A,AC380/400V/500A,AC660/690V/353A;

Us:AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V,AC220V/230V,AC240V,AC380V,AC380V/400V,

AC415V,AC440V (50/60Hz),DC48V,DC110V,DC220V, AC/DC48-132V, AC/DC100-250V (50/60Hz);

使用类别:AC-3,AC-4;极数:3P;

配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(CQC2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.



中国质量认证中心