

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335449

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2032年03月20日

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 委托人名称 及注册地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 制造商名称 及注册地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 生产企业名称 及生产地址 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 塑料外壳式断路器 CDM3v-63C、CDM3S-63C; 详见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335449

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-63C、CDM3S-63C; U_e :AC400V/415V ; U_{imp} : 8kV ;
 U_i : 800V ; I_n :10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A,
63A; I_{cu} :25kA; I_{cs} :15kA; 过电流脱扣器类型:热磁式, 单磁式; 派生功能: 预付费功能 (含分励) 选择性类别:A 类; 极数: 3P、 4P(A:3 个保护极, N 极不可开闭、B:3 个保护极, N 极可开闭) 配用的辅助触
头:1N01NC, 2N02NC; I_{th} :3A; AC-15: U_e :AC400V/ I_e :1.5A, DC-13: U_e :
DC220V/ I_e :0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125
(小); U_s :DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: 型号:
MN-63/100/125(小); U_s :AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335449

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v - 63 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: C
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁式脱扣
- (6) 产品附件: 见表 1
- (7) 派生功能: 无代号-无派生功能; F-预付费功能(含分励)
- (8) 保护类型: 无代号-10 In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (9) N 极形式: A-4PA(3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB(3 个保护极, N 极可开闭)
- (10) 额定电流: CDM3v 系列产品: 10A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A; 50A; 63A; CDM3S 系列产品: 无

注: 序 8 保护类型: 所有短路电流脱扣器的整定电流不足 400A 时按 400A 整定。

表 1

| 附件名称 | 附件代号 | 附件名称 | 附件代号 |
|-------|------|----------|------|
| 无附件 | 00 | 分励+辅助+报警 | 48 |
| 报警 | 08 | 分励+欠压 | 50 |
| 分励 | 10 | 辅助+辅助 | 60 |
| 分励+报警 | 18 | 辅助+辅助+报警 | 68 |
| 辅助 | 20 | 欠压+辅助 | 70 |
| 辅助+报警 | 28 | 欠压+辅助+报警 | 78 |
| 欠压 | 30 | 分励+双辅 | 80 |
| 欠压+报警 | 38 | 欠压+双辅 | 90 |
| 分励+辅助 | 40 | | |



中国质量认证中心