

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335446

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2032年03月20日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDM3v-100C、CDM3S-100C; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335446

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-100C、CDM3S-100C

Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V/415V;In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;过电流脱扣器类型:单磁式、热磁式; 派生功能:预付费功能(含分励) 选择性类别:A类;Icu:25kA, Ics:15kA;极数:3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:3个保护极,N极不可开闭;B:3个保护极,N极可开闭);配用的辅助触头:1N01NC, 2N02NC;Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A 符合附录 N 的电子附件:电动操作机构;型号:CD2-63/100/125(小);Us:DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V;欠压脱扣器:型号:MN-63/100/125(小);Us:AC230V、AC400V;频率适用于:50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335446

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v - 100 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: C
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁式脱扣
- (6) 产品附件: 见表 1
- (7) 派生功能: 无代号-无派生功能; F-预付费功能(含分励)
- (8) 保护类型: 无代号-10 In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (9) N 极形式: A-4PA(3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB(3 个保护极, N 极可开闭)
- (10) 额定电流: CDM3v 系列产品: 10A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A; 50A; 63A; 80A; 100A;
CDM3S 系列产品: 无

注: 序 8 保护类型: 所有短路电流脱扣器的整定电流不足 400A 时按 400A 整定。

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+双辅	80
欠压+报警	38	欠压+双辅	90
分励+辅助	40		



中国质量认证中心