

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107335436

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2032年03月20日

委托企业名称 德力西电气有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
CDM3v-250S、F、N、H; CDM3S-250S、F、N、H;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107335436

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3v-250S、F、N、H; CDM3S-250S、F、N、H       $U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC400V/415V (S、F、N、H型), AC500V (S、F、N型), AC690V (S、F、N型);  $I_n$ : 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 单磁式; 选择性类别: A类; S型: AC400V/415V:  $I_{cu}$ : 35kA,  $I_{cs}$ : 21kA; AC500V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 4kA; AC690V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 4kA; F型: AC400V/415V:  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cs}$ : 36kA; AC500V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 8kA; AC690V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 8kA; N型: AC400V/415V:  $I_{cu}$ : 75kA,  $I_{cs}$ : 50kA; AC500V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 8kA; AC690V:  $I_{cu}$ : 8kA,  $I_{cs}$ : 8kA; H型: AC400V/415V:  $I_{cu}$ : 85kA,  $I_{cs}$ : 65kA; 极数: 3P、4P(A: 3个保护极, N极不可开闭; B: 3个保护极, N极可开闭); 派生功能: 过载报警不脱扣(F、N型); 派生功能: 预付费功能(含分励) 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC;  $I_{th}$ : 3A; AC-15:  $U_e$ : AC400V/  $I_e$ : 1.5A; DC-13:  $U_e$ : DC220V/  $I_e$ : 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-160/250;  $U_s$ : DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: 型号: MN-160/250;  $U_s$ : AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107335436

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3v - 250 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 产品系列号: CDM3v、CDM3S
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别: S; F; N; H
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (6) 产品附件: 见表 1
- (7) 派生功能: 无代号-无派生功能; F-预付费功能(含分励)
- (8) 保护类型: 无代号-10 In 配电保护; 2-12 In 电动机起动保护; 8-8 In 配电保护
- (9) N 极形式: A-4PA (3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB (3 个保护极, N 极可开闭)
- (10) 派生功能: 无代号-无派生功能; I-过载报警不脱扣
- (11) 额定电流: CDM3v 系列产品: 100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A; CDM3S 系列产品: 无

表 1

| 附件名称  | 附件代号 | 附件名称     | 附件代号 |
|-------|------|----------|------|
| 无附件   | 00   | 分励+辅助+报警 | 48   |
| 报警    | 08   | 分励+欠压    | 50   |
| 分励    | 10   | 辅助+辅助    | 60   |
| 分励+报警 | 18   | 辅助+辅助+报警 | 68   |
| 辅助    | 20   | 欠压+辅助    | 70   |
| 辅助+报警 | 28   | 欠压+辅助+报警 | 78   |
| 欠压    | 30   | 分励+双辅    | 80   |
| 欠压+报警 | 38   | 欠压+双辅    | 90   |
| 分励+辅助 | 40   |          |      |



中国质量认证中心