

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107301668

发证日期: 2021年10月26日

有效期至: 2031年05月18日

委托人名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	浙江东海成套电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇黄华台商工业区(温州创升标准件有限公司北首幢(C幢)四、五、六层)
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 CDM3vL-125C、CDM3vL-125S; CDM3LS-125C、CDM3LS-125S; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年06月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107301668

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

CDM3vL-125C、CDM3vL-125S、CDM3LS-125C、CDM3LS-125S； $U_{imp}$ ：8kV； $U_i$ ：800V； $U_e$ ：AC230V； $I_n$ ：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式；CDM3vL-125C、CDM3LS-125C： $I_{cs}$ ：15kA、 $I_{cu}$ ：25kA；CDM3vL-125S、CDM3LS-125S： $I_{cs}$ ：21kA、 $I_{cu}$ ：35kA； $I_{\Delta n}$ ：30mA（仅非延时型）、100mA、150mA、300mA、500mA（单档固定）及30mA-100mA-300mA（仅非延时型）、100mA-300mA-500mA（三档可调）/AC型；漏电脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta m}$ ：25% $I_{cu}$ ；选择性类别：A类；极数：2P（A：1个保护极，N极不可开闭，不适用于隔离用；B：1个保护极，N极可开闭，适用于隔离用；C：2个保护极，适用于隔离用；D：N极不可开闭，有过电流脱扣器，不适用于隔离用）



中国质量认证中心