

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107301667

发证日期：2021年10月26日

有效期至：2031年05月20日

委托人名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	浙江东海成套电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇黄华台商工业区（温州创升标准件有限公司北首幢(C幢)四、五、六层）
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 CDM3vL-160C、CDM3vL-160S、CDM3LS-160C、CDM3LS-160S；详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年06月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107301667

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vL-160C、CDM3vL-160S、CDM3LS-160C、CDM3LS-160S; U_{imp} : 8kV; U_i : 800V;
 U_e : AC230V; I_n : 100A、125A、140A、160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;
CDM3vL-160C、CDM3LS-160C: I_{cs} : 15kA、 I_{cu} : 25kA; CDM3vL-160S、CDM3LS-160S:
 I_{cs} : 21kA、 I_{cu} : 35kA; $I_{\Delta n}$: 30mA (仅非延时型)、100mA、150mA、300mA、500mA
(单档固定) 及 30mA-100mA-300mA (仅非延时型)、100mA-300mA-500mA (三档可调) /AC型;
漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: A类;
极数: 2P (A: 1个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离用; B: 1个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用; C: 2个保护极, 适用于隔离用; D: N极不可开闭, 有过电流脱扣器, 不适用于隔离用);



中国质量认证中心