

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107309785

发证日期：2022年02月22日

有效期至：2031年08月19日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDM6Ei-100M、CDM6Ei-100H、CDM3E-100M、CDM3E-100H；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年08月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107309785

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

CDM6Ei-100M、CDM6Ei-100H、CDM3E-100M、CDM3E-100H: U_e : AC400V/415V、AC690V; U_i : 800V; I_n : 100A (40A、45A、50A、63A、70A、80A、90A、100A 可调); U_{imp} : 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cu} =50kA, I_{cs} =50kA (AC400V/415V); I_{cu} =20kA, I_{cs} =10kA (AC690V); H 型: I_{cu} =85kA, I_{cs} =65kA (AC400V/415V); I_{cu} =20kA, I_{cs} =10kA (AC690V); I_{cw} : 2.5kA/1s (AC400V/415V), 选择性类别: A 类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 频率适用于: 50/60Hz; 配用的辅助(报警)触头: 1NO1NC、2NO2NC; I_{th} : 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-160/250, U_s : AC230V/240V、AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-100 (E), U_s : DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107309785

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

$\frac{CD}{(1)}$ $\frac{M}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$ $\frac{\square}{(10)}$ $\frac{\square}{(11)}$ $\frac{\square}{(12)}$

(1) 企业专用代号(德力西)

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号 6Ei、3E

(4) 壳架等级额定电流(A): 100

(5) 分断能力级别: M、H

(6) 极数: 3-3P; 4-4P

(7) 脱扣方式: 3-电子式脱扣

(8) 产品附件: 00-无附件; 08-报警(SD); 10-分励(MX); 18-分励+报警(MX+SD); 20-辅助(OF); 28-辅助+报警(OF+SD); 30-欠压(MN); 38-欠压+报警(MN+SD); 40-分励+辅助(MX+OF); 48-分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50-分励+欠压(MX+MN); 60-辅助+辅助(OF+OF); 68-辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70-欠压+辅助(MN+OF); 78-欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)

(9) 无代号-3P; C-C型(四个保护极, N极可开闭); D-D型(四个保护极, 带不可开断中性线)

(10) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-转动手柄

(11) 通讯及扩展功能: 无代号:标配无通讯; S:通讯型三遥(遥控、遥测、遥信);

T:全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣

(12) 安装方式: 无代号-固定板前; B-固定板后; F-插入板前; R-插入板后



中国质量认证中心