

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107309789

发证日期：2021年08月19日

有效期至：2031年08月19日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CDM6Ei-630bM、CDM6Ei-630bH、CDM6Ei-630bR、CDM3E-630bM、CDM3E-630bH、CDM3E-630bR；详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107309789

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM6Ei-630bM、CDM6Ei-630bH、CDM6Ei-630bR、CDM3E-630bM、CDM3E-630bH、
CDM3E-630bR: $U_e=AC400V/415V$ (M型、H型、R型)、 $AC690V$ (M型、H型、R型);
 $U_i: 1000V$; $I_n: 630A$ (250A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A可
调); $U_{imp}: 12kV$; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: I_{cu}
 $=50kA$, $I_{cs}=50kA(AC400V/415V)$; $I_{cu}: 30kA$, $I_{cs}: 20kA(AC690V)$; H型: I_{cu}
 $=85kA$, $I_{cs}=65kA(AC400V$
 $/415V)$; $I_{cu}: 30kA$, $I_{cs}: 20kA(AC690V)$; R型: I_{cu}
 $=100kA$, $I_{cs}=75kA(AC400V/415V)$; $I_{cu}: 30kA$, $I_{cs}: 20kA(AC690V)$ $I_{cw}: 10kA/1s$,
选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中
性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1N01NC、
2N02NC; $I_{th}: 3A$; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附
件: 欠压脱扣器: MN-400/630, $U_s: AC230V/240V$, $AC400V/415V$; 电动机操作机
构: CD2-630b(E), $U_s: DC24V$, $DC110V$, $DC220V$, $AC230V$, $AC400V$



中国质量认证中心