

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307999947

发证日期: 2021年12月23日

有效期至: 2031年10月19日

委托企业名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 CDM6Ei-1600M; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307999947

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM6Ei-1600M

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 50kA(AC400/415V), 35kA(AC690V);

Icu: 50kA(AC400/415V), 35kA(AC690V);

Icw: 42kA/1s(AC400/415V), 35kA/1s(AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(2NO+2NC, 4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307999947

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

CD M 6Ei - 1600 M / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业专用代号 (德力西)

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计代号

(4)壳架等级

(5)短路分断能力的代码

(6)额定电流

(7)极数: 4 代表四极, 三极不加



中国质量认证中心