

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307930424

发证日期: 2021年10月19日

有效期至: 2031年10月19日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气(芜湖)有限公司  
**及生产地址** 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
CDM9Ei-1600M, CDM3vE-1600M; 具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307930424

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM9Ei-1600M, CDM3vE-1600M

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 50kA(AC400/415V), 35kA(AC690V);

Icu: 50kA(AC400/415V), 35kA(AC690V);

Icw: 42kA/1s(AC400/415V), 35kA/1s(AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(2NO+2NC, 4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307930424

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

CD M 9Ei - 1600 M / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)企业专用代号（德力西）
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计代号
- (4)壳架等级
- (5)短路分断能力的代码
- (6)额定电流
- (7)极数：4 代表四极，三极不加

CD M 3vE - 1600 M / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)企业专用代号（德力西）
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计代号
- (4)壳架等级
- (5)短路分断能力的代码
- (6)额定电流
- (7)极数：4 代表四极，三极不加



中国质量认证中心