

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012249814

发证日期: 2022年02月09日

有效期至: 2032年01月11日

委托人名称 及注册地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 CDM9i-63F、CDM9i-63N; 参数详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC20012249814

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM9i-63F、CDM9i-63N; U_e : AC400V/415V; U_{imp} : 8kV; U_i : 800V; I_n : 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; F型: I_{cu} : 35kA、 I_{cs} : 25kA; N型: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 30kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 选择性类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e : AC400V/ I_e : 1.5A; DC-13: U_e : DC220V/ I_e : 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125(小); U_s : DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012249814

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解釋:

CD M 9i- 63 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁式脱扣
- (8) 产品附件: 见表 1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开闭中性线; B-三个保护极, N 极可开闭
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	/	/
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/



中国质量认证中心