211108343007

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：V2021CQC107502-903014
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM9i-100N、CDM9i-100R

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司

浙江省机电产品质量检测所有限公司
检验检测专用章

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号： CDM9i-100N、CDM9i-100R 商　　标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：5 样品来源：企业送样 收样日期：2022-01-21 完成日期：2022-01-24	委托人：德力西电气（芜湖）有限公司 委托人地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验结论：原获证(CQC2019010307260517)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证(CQC2019010307260517)产品，产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDM9i-100N、CDM9i-100R　Ue：AC400V/415V（N、R 型）、690V（R 型）；Ui：AC800V；Uimp：8kV；In：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A；　N 型：Ics：35kA、Icu：50kA(AC400V/415V)、Ics=Icu：8kA(AC690V)；R 型：Ics：50kA、Icu：70kA (AC400V/415V)；过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式、过载报警不脱扣；选择性类别：A 类；极数：3P（三个保护极，适用于隔离用）、4P(A:三个保护极，带不可开断中性线，不适用隔离用；B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用)；配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：　3A；AC-15：Ue：AC400V/ Ie：1.5A；DC-13：Ue：DC220V/ Ie：0.15A；符合附录 N 的电子附件：电动操作机构；型号：CD2-100/125（大）；Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;频率适用于：50/60Hz

主检：龙　玺　签名：龙玺　日期：2022-01-24	浙江省机电产品质量检测所有限公司 2022 年 01 月 25 日 检验检测专用章
审核：傅　炳　签名：傅炳　日期：2022-01-25	
签发：马　琳　签名：马琳　日期：2022-01-25	

备注：ODM

变更表见附表 1