

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012250241

发证日期: 2022年02月09日

有效期至: 2032年01月12日

**委托人名称** 德力西电气(芜湖)有限公司  
**及注册地址** 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气(芜湖)有限公司  
**及生产地址** 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
CDM9i-630F、CDM9i-630N、CDM9i-630H;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012250241

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM9i-630F、CDM9i-630N、CDM9i-630H

Ue: AC400V/415V(F、N、H型)、690V(F、N型); Ui: 800V、Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A;

F型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 5kA(AC690V);

N型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); Icu: 10kA、Ics: 10kA(AC690V);

H型: Icu: 100kA、Ics: 75kA(AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 选择性类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-400/630; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC20012250241

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CD   M   9i-   630   □ / □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、H
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣;3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表 1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动作保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开闭中性线; B-三个保护极, N 极可开闭
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		



中国质量认证中心