

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2007010309219674

发证日期: 2022年03月07日

有效期至: 2032年03月06日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 CDR9i-95,CDR9i-95/F;Uimp:6kV; Ui:690V; Ue: 690V;Ie: 18 ~ 25A,23 ~ 32A,30 ~ 40A,37 ~ 50A,48 ~ 65A,55 ~ 70A,63 ~ 80A,80 ~ 95A; 脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:220V(230V)/1.64A(1.57A),380V(400V)/0.95A(0.9A),660V(690V)/0.55A(0.52A);DC-13: Ue/Ie:220V(230V)/0.23A(0.22A)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心