

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010309689652

发证日期: 2022年01月29日

有效期至: 2031年12月23日

委托人名称 及注册地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 CDR9i-185,CDR9i-185/Z,CDR9i-185/F;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010309689652

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDR9i-185, CDR9i-185/Z, CDR9i-185/F

Uimp:6kV;Ui:690V;Ue:AC690V;

Ie: 48~55~65A, 55~63~70A, 63~70~80A, 75~90~95A, 90~100~115A, 105~115~135A, 120~135~150A, 130~150~160A, 150~160~185A;

脱扣级别:10;极数:3P;

配用的辅助触头(1NO+1NC):Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:6A;

AC-15:

AC220(230)V/1.64(1.57)A, AC380(400)V/0.95(0.90)A, AC660(690)V/0.55(0.52)A;

DC-13:Ue/Ie: DC220(230)V/0.23(0.22)A.



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010309689652

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

CD R 9i-□ / □

安装方式代号 (Z: 表示组合安装; 为产品基本形式, 一般不写出; F: 表示独立安装)

基本规格代号, 用每一壳架额定工作电流值表示

设计序号

热过载继电器

德力西电气



中国质量认证中心