强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307000037

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	万能式断路器
产品系列、型号、规格：	CDW6i-3200H,CDW6i-3200H/4,CDWU-3200H,CDWU-3200H/4;详见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	德力西电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：	郭建权	自我声明时间：	2022-01-11
电话：	400-826-8008	自我声明地点：	温州
电子邮箱：	ccc@delixi-electric.com		
指定签字人：		生产者签章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307000037

产品系列、型号、规格(附件)：

CDW6i-3200H, CDW6i-3200H/4, CDWU-3200H, CDWU-3200H/4
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480/500/525/550V, AC660/690V;
In: 2000A, 2500A, 3200A;
过电流脱扣器类型：电子式;
Ics: 85kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 70kA(AC440/480/500/525/550V,AC660/690V);
Icu: 100kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 70kA(AC440/480/500/525/550V,AC660/690V);
Icw: 85kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 70kA/1s(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头(4NO+4NC):
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;
分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-01-11
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307000037

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：

CD W 6i - 3200 H / □

- 极数：4代表四极，三极不加
- 短路分断能力的代码
- 壳架等级电流
- 设计代号
- 万能式断路器
- 企业代号

CD W U - 3200 H / □

- 极数：4代表四极，三极不加
- 短路分断能力的代码
- 壳架等级电流
- 设计代号
- 万能式断路器
- 企业代号

联系人：	郭建权	自我声明时间：	2022-01-11
电话：	400-826-8008	自我声明地点：	温州
电子邮箱：	ccc@delixi-electric.com		
指定签字人：		生产者签章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。