

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307841627

发证日期: 2022年02月21日

有效期至: 2031年08月02日

委托人名称及注册地址 德力西(芜湖)网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

制造商名称及注册地址 德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及生产地址 德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW6i-3200N,CDW6i-3200N/4,CDWU-3200N,CDWU-3200N/4;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307841627

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW6i-3200N, CDW6i-3200N/4, CDWU-3200N, CDWU-3200N/4

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480/500/525/550V, AC660/690V;

In: 2000A, 2500A, 3200A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 80kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 65kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Icu: 80kA(AC220/230/240V, AC380/400/415V), 65kA(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

Iew: 65kA/1s(AC220/230/240V, AC380/400/415V),
65kA/1s(AC440/480/500/525/550V, AC660/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V
50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2016010307841627

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心